

№	1. Перечень необходимых сервисных работ	Отм.
1	Проверьте исправность электрооборудования.	
2	Проверьте правильность работы воздуходувки.	
	- Измерить давление на(выходе из воздуходувки и на входе в станцию) /	
	- Очистка фильтра	
3	Проверьте настройки таймера (установлен корректно, часы соответствуют):	
	- Проверьте с клиентом, сколько м ³ / день потребляется воды по счетчику (в случае неисправной работы).	
	- Проверьте с клиентом сколько проживает человек.	
4	Сфотографируйте установку и сохраните номер фотографии.	
5	Произвести замер концентрации активного Ила из зоны сепарации (ждать в течении 15 мин.).	
6	Проверьте, имеет ли устройство запах, взятие образца из 6-ой камеры для визуального анализа.	
7	Описание цвета биологического вещества.	
8	Проверьте правильность регулировки коллектора.	
9	Проверить состояние корзины, в случае загрязнения удалить посторонние предметы и вещества.	
10	Отключите прибор от сети и подождите пока Ил осядет.	
	- Откачка избыточного Ила после отстоя (после откачки в осадке не должно оставаться более чем 30%).	
	- Механическая мойка ЛОС (удаления отложений со стенок и других частей).	
	- Визуальная осмотр на наличие повреждений корпуса и других деталей.	
11	Проверка работы аэрлифтов и связи между камерами(засоры, деформации, блокировки):	
	- Проверить работу диффузора (на наличие повреждения)	
	- Между 4-1 камер и 6-3 камеры.	
	- Между 1-2 камер и 3-4 камеры.	
12	Заполните чистой водой ЛОС до уровня выходной трубы.	
13	Подключить электропитание, запустить ЛОС и отрегулировать его работу.	
14	Сфотографировать устройство и сохранить номер фотографии.	

№	2. Этапы технического обслуживания насосной станции (если подписан контракт на техническое обслуживание)	Отм.
1	Проверка работы насоса, поиск неисправностей и их устранение.	
	- Проверить работу поплавка (свободность его хода в камере).	
	- Не имеет ли поплавок жирового наложения.	
	- Наличие посторонних предметов на входе в станцию и входа в насос.	

Если вы обнаружили, что воздуходувка или насосная станция не работает, составляется акт в 2-х экземплярах (один остается владельцу). Временно оставив оборудование на замен и отправить не исправное оборудование для ремонта, с последующей его обратной установкой.

Примечание: _____

ТО произвел специалист: _____